

**APROBAT,
PRIMAR,
BLEJAN MIHAITA – GEORGE**



CAIET DE SARCINI

PENTRU ATRIBUIREA CONTRACTULUI “REALIZAREA STATIILOR DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE - COMUNA SCUNDU, JUDETUL VALCEA”

Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, finanțat prin *Administrația Fondului pentru Mediu* și buget local.

I. INTRODUCERE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire a contractului, constituind ansamblul cerintelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică și financiară pentru realizarea furnizării stațiilor de încărcare și montaj, a lucrărilor de construcții, instalații electrice și amenajarea locurilor de parcare în cadrul proiectului “REALIZAREA STATIILOR DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE - COMUNA SCUNDU, JUDETUL VALCEA”.

Cerintele impuse în caietul de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale, operatorul economic interesat de prezenta procedură, urmând să elaboreze propunerea tehnică și financiară detaliat, conform precizărilor din caietul de sarcini și documentația tehnică. În acest sens, orice ofertă tehnică prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini.

Orice anexă, aferentă vreunui capitol din prezentul Caiet de Sarcini, reprezintă parte integrantă a aceluși capitol și implică Documentația de atribuire. Documentația ce stă la baza executiei de construcții, obiect al prezentei proceduri de achiziție publică este reprezentată de proiectul tehnic și detaliile de execuție, studiu de fezabilitate, cuprinzând piesele scrise și piesele desenate, parti componente din prezentul Caiet de Sarcini, fiind anexele acestuia.

Nu se admit oferte parțiale din punct de vedere cantitativ și calitativ, ci numai ofertele integrale, care corespund tuturor cerintelor minime stabilite prin prezentul Caiet de Sarcini. Orice ofertă care se abate de la prevederile Caietului de Sarcini sau prezintă caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în acesta sau care nu satisfac cerintele impuse de acesta, va fi declarată neconformă și va fi respinsă. Ofertanții au obligația de a elabora Propunerea Tehnică cu respectarea în totalitate a cerintelor prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini. În cadrul acestei proceduri, **COMUNA SCUNDU**, îndeplinește rolul de **Autoritate Contractantă**, respectiv, **Achizitor** în cadrul **Contractului**.

II. INFORMATII GENERALE:

- a) Denumirea achizitiei: "REALIZAREA STATIILOR DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE - COMUNA SCUNDU, JUDETUL VALCEA"
- b) Sursa de finantare: Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități, finantat prin Administratia Fondului pentru Mediu si buget local buget local U.A.T. COMUNA SCUNDU, JUDET VALCEA.
- c) Adresa amplasamentului stației:
- nr. cadastral 35348, Loc. Blejani, sat. Scundu, Stadion Comunal Zorile Scundu, jud. Valcea
 - nr. cadastral 35208, Comuna Scundu, judet Valcea, punct teren aferent sediul Primariei
 - si Consiliul Local, str DJ645, nr. 1, numar cadastral 35208, suprafata totala teren 5438 mp si are functia de constructii si utilitati de interes public local.
- d) Beneficiarul investitiei: COMUNA SCUNDU, JUDETUL VALCEA cu sediul in Localitatea Scundu, Strada PRINCIPALA, Nr. 1, Judetul Valcea, telefon: 0350/524.455, fax 0350/524.462, e-mail primaria_scundu@yahoo.com / scundu@vl.e-adm.ro

III. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Titlu: "REALIZAREA STATIILOR DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE - COMUNA SCUNDU, JUDETUL VALCEA".

Cod clasificare:

Cod CPV principal: 31681500-8 Aparate de reincarcare (Rev.2)

Cod CPV secundar: 45310000-3 – Lucrari de instalatii electrice (Rev2)
5000000-7 – Lucrari de constructii (Rev2)

Lucrările ce fac obiectul contractului: lucrări de instalații electrice pentru exploatare/utilizare echipamente - stații electrice de reîncărcare si amenajarea locurilor de parcare.

Durata contractului: Durata de execuție a contractului este de maxim 4 luni calendaristice de la data transmiterii ordinului de începere de către autoritatea contractantă.

Obligatoriu:

Ofertele care nu se incadreaza in limitele maxime de timp stabilite vor fi respinse ca fiind neconforme.

Oferta care prezinta un termen de executie mai mare de 4 luni, va fi considerata neconforma, potrivit prevederilor art. 137. alin. (3) lit. a) din HG nr. 395/2016, intrucat este vadit dezavantajoasa pentru autoritatea contractanta.

Perioada minimă de garanție acordată lucrărilor: minim 36 luni calendaristice de la semnarea fără obiecțiuni a procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Categoria de importanță a construcției este D – REDUSĂ

Pe parcursul derularii contractului, corespondenta va fi in limba romana. Orice comunicare intre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract trebuie sa fie transmisa in scris. Comunicarile dintre parti se pot face si prin telefon, telegrama fax sau e-mail, la adresele

indicate in preambul, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii. Limba care guverneaza contractual este limba romana.

IV. PARTICULARITĂȚI AMPLASAMENT, CARACTERISTICI TEHNICE ȘI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

Obiectivul investiției cu titlul: “REALIZAREA STATIILOR DE REINCARCARE PENTRU VEHICULE ELECTRICE - COMUNA SCUNDU, JUDETUL VALCEA”, îl reprezintă dezvoltarea infrastructurii de alimentare a vehiculelor cu energie electrică.

Scopul Programului îl reprezintă îmbunătățirea calității mediului prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin stimularea utilizării vehiculelor electrice. Programul vizează de asemenea și dezvoltarea transportului ecologic. Numărul de autovehicule electrice este în continuă creștere în România, ca atare dezvoltarea infrastructurii necesare încărcării acestor vehicule este impetuos necesară.

Particularități ale amplasamentului:

A. Descrierea amplasamentului:

Terenurile pe care se dorește amplasarea satilor de reincarcare autovehicule electrice reprezinta domeniul public al COMUNEI SCUNDU, JUDET VALCEA:

➤ *Amplasament 1: Loc. Blejani, sat Scundu, Stadion Comunal Zorile Scundu, jud. Valcea, str. DJ645, nr. 310, nr. cadastral 35348, suprafata totala teren =7478 mp si are functia de constructii si utilitati de interes public local.*

Se va monta o statie de reîncărcare pentru vehicule electrice.

➤ *Amplasament 2: Comuna Scundu, judet Valcea, punct teren aferent sediul Primariei si Consiliul Local, str DJ645, nr. 1, numar cadastral 35208, suprafata totala teren 5438 mp si are functia de constructii si utilitati de interes public local.*

Se va monta o statie de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Alimentarea cu energie electrica:

Alimentarea cu energie electrica a statie de reincarcare masini electrice s-a prevazut a se face de la reseaua electrica de joasa tensiune existenta in zona.

Solutia de alimentare de la reseaua publica de energie electrica se va alege in urma fisei de solutii facut de sucursala locala a furnizorului in jurisdictia careia se afla amplasamentul.

Schema de distributie utilizata va fi TN-S in aval de punctul de alimentare stabilit de CEZ, Separarea neutrului de bara de protectie se realizeaza pe intrarea tabloului electric de distributie, TD.

Se va asigura selectivitatea protectiei.

Contorizarea energiei electrice totale consumate se va realiza la nivelul plecarii din punctul de

alimentare, BMPT

Alimentarea statiei de reincarcare masini electrice se va realiza cu un cablu CYAbY pozat prin pamant.

A. Varianta constructivă de realizare a investiției:

Statia / statiile de reîncărcarea vehiculelor electrice cu 2 puncte de incarcare, alimentate de la acelasi punct de livrare din reseaua publica de distributie, din care 1 punct de reincarcare multistand in curent continuu, la o putere de $\geq 50\text{kW}$ si un punct de reincarcare in current alternativ la o putere de $\geq 22\text{kW}$ a vehiculelor electrice. Statia de reincarcare va permite reincarcarea simultana la puterile declarate.

B. Caracteristici tehnice si parametrii specifici obiectivului de investitii:

➤ **Amplasament 1: Loc. Blejani, sat Scundu, Stadion Comunal Zorile Scundu, jud. Valcea, str. DJ645, nr. 310, nr. cadastral 35348, suprafata totala teren =7478 mp si are functia de constructii si utilitati de interes public local.**

Se va monta o statie de reîncărcare pentru vehicule electrice.

Numar statii de reincarcare electrica	1
Numar banca cu cos de gunoi	1
Numar locuri de parcare / statie	2
Numar total locuri de parcare pentru reincarcare	2
Dimensiuni loc de parcare	2,5m latime x 7,8m adancime, unghi de 45°

➤ **Amplasament 2: Comuna Scundu, judet Valcea, punct teren aferent sediul Primariei si Consiliul Local, str DJ645, nr. 1, numar cadastral 35208, suprafata totala teren 5438 mp si are functia de constructii si utilitati de interes public local.**

Numar statii de reincarcare electrica	1
Numar banca cu cos de gunoi	1
Numar locuri de parcare / statie	2
Numar total locuri de parcare pentru reincarcare	2
Dimensiuni loc de parcare	2,5m latime x 7,8m adancime, unghi de 45°

Statiile de reincarcare vor asigura un minim de doua locuri de parcare, cel putin egal cu numarul punctelor de reincarcare aferente statiilor solicitate, destinate exclusiv incarcarii vehiculelor electrice, marcate potrivit cerintelor programului. Statia va asigura accesul permanent si nediscriminatoriu al publicului la statia de reincarcare instalata prin proiect. Prin urmare, toate locurile de parcare destinate exclusiv incarcarii autovehiculelor electrice vor fi marcate cu culoare verde, conform solicitarilor din Ghidul de finantare al Programului.

Atat ofertele, cat si executia prezentului obiectiv de investitii se vor realiza in conformitate cu documentatia tehnica pusa la dispozitia ofertantilor/executantului.

V. CONDIȚII DE LIVRARE / TRANSPORT / MANIPULARE / DEPOZITARE

Transportul și depozitarea materialelor se vor efectua în condiții care să asigure integritatea și funcționalitatea lor, luându-se măsuri pentru a nu se deteriora și pătrunde apă în ambalaje. Echipamentele și tablourile electrice trebuie să fie prevăzut cu o plăcuță indicatoare pe care se marchează vizibil cel puțin următoarele date:

- a).- marca de fabrică a întreprinderii producătoare
- b).- modul de identificare al tabloului (tip, denumire).
- c).- seria și data fabricației. d).- tensiunea, frecvența, curentul nominal.

Ambalarea tablourilor se face individual în folie de polietilenă.

Ambalajele trebuie sa fie prevăzute cu etichete conținând următoarele date:

- marca de fabrică a întreprinderii furnizoare.
- date de identificare (tip, denumire).
- semnul avertizor pentru produse fragile.

Manipularea se face cu grijă, evitându-se loviturile și zdruncinăturile.

Depozitarea echipamentelor, aparatelor și tablourilor electrice se va face în locuri lipsite de agenți corozivi, respectând instrucțiunile de utilizare. Astfel depozitarea se va face în

încăperi cu atmosferă neutră, la o temperatură cuprinsă între 0 și +400C și umiditate relativă a aerului de max 80% la +20 0C.

Cablurile electrice se vor livra pe tamburi, închisi la exterior, cu lungimi pe cât posibil apropiate celor necesare la instalare. La transport și manipulare se va evita deteriorarea cablurilor pe tamburi.

VII. CONDIȚII DE EXECUȚIE

6.1. Tehnologia de realizare

La amplasarea instalațiilor electrice se va urmări:

- evitarea amplasării în zone în care integritatea lor ar putea fi periclitată sau acestea să pericliteze existența altor instalații sau procese;
- să se asigure acces facil în exploatare, pentru verificări, reparații, intervenții.

Instalații electrice aferente construcțiilor

Distanțele minime de apropiere și traversare între elementele de instalații electrice și alte instalații și construcții sunt cele reglementate de Normativele PE107 și I7. În cazul nerespectării acestor distanțe, din motive obiective, se vor lua măsuri suplimentare de protecție.

Se va evita amplasarea instalațiilor electrice pe același traseu cu alte instalații care ar pune în pericol coexistența, conducând la daune materiale sau consecințe mai grave.

Legăturile electrice ale conductoarelor, între ele sau la aparate, se execută prin metode și mijloace care să asigure realizarea unor contacte electrice cu rezistență de trecere minimă, sigure în timp și ușor de verificat.

Legăturile pentru îmbinări sau derivații între conductoarele de cupru se fac prin răsucire și matisare, prin cleme speciale sau prin presare cu scule speciale și accesorii corespunzătoare.

Legăturile conductoarelor de protecție se execută de preferință prin sudare sau lipire, și în mod

izolat prin contacte prin suruburi și șaibe stelate alămite și bine curățate.

În cazul sudurilor la platbanda, se va realiza un cordon de sudură de minim 10 cm, realizat pe 3 laturi.

Se va evita amplasarea elementelor instalațiilor electrice (tuburi, conducte, etc.) în structura de

rezistență a construcțiilor. Se exceptează situațiile prevăzute în proiect, unde s-au luat măsurile

corespunzătoare de înglobare a instalațiilor electrice.

Se interzice spargerea de șanțuri, goluri, etc., în elementele de beton, dacă nu este prevăzut în

proiect, în vederea amplasării instalației electrice, afectând structura de rezistență a construcției.

Corpurile de iluminat cu elemente metalice se vor lega la conductorul de nul de protecție, sau la instalația de legare la pământ din imediata apropiere.

Prizele dintr-o instalație electrică, utilizate pentru tensiuni diferite, trebuie să fie distincte ca formă sau culoare, și se marchează deosebit cele cu tensiune redusă.

Este obligatorie folosirea prizelor cu contact de protecție în încăperi cu pardoseală bună conducătoare de electricitate.

Aparatele și echipamentele electrice care degajă căldură în serviciu normal de funcționare se amplasează la o distanță de cel puțin 150mm pe orizontală și 300mm pe verticală, față de elemente combustibile.

Aparatele și echipamentele locale, se vor amplasa în locuri vizibile și ferite de posibilitatea loviturilor mecanice și acțiunii agenților corozivi.

6.2. Faze de executie

Instalațiile electrice se executa în următoarea ordine:

Instalații interioare

- fixarea poziției tablourilor electrice;
- montarea tuburilor de protecție și dozelor de tragere și derivație;
- montarea conductelor electrice (conductoare și cabluri)
- montarea tablourilor electrice pe amplasament;
- racordarea circuitelor la tablouri cu verificarea fazelor;
- racordarea restului receptorilor cu verificarea fazelor;
- verificarea continuității circuitelor și rezistenței de izolație
- punerea, parțială și eșalonat, sub tensiune a circuitelor pentru efectuarea de probe fără sarcină; - efectuarea de probe și măsurători la instalațiile de legare la pământ și a continuității electrice a ansamblului instalației, până la piesele de măsurători, amplasate în exteriorul clădirii;
- efectuarea de probe în sarcină, pentru fiecare circuit în parte, progresiv, până la încărcarea maximă a circuitelor și tablourilor;

Instalații exterioare și de protecție la defect

- realizarea săpăturilor pentru priza exterioară de legare la pământ și pozarea cablurilor, inclusiv decopertări de drumuri, alei, trotuare;
- realizarea lucrărilor de protecție și amplasarea elementelor necesare de protecție a instalațiilor exterioare, în cazul subtraversărilor;
- montarea instalațiilor (conducte de protecție, electrozi, cabluri, etc.)
- acoperirea șanțurilor și reparația trotuarelor, drumurilor și aleilor.
- racordarea instalațiilor exterioare la circuite interioare și tablouri.
- verificarea continuității circuitelor racordate;
- punerea sub tensiune, fără sarcină;
- verificarea rezistenței de dispersie a prizei exterioare de legare la pământ;
- punerea sub tensiune în sarcină a instalațiilor, în acordanță cu instalațiile interioare.

VII. MODUL DE PLATA SI DECONTAREA

Plata se va face conform mentiunilor de plata aferent Programului AFM si a Ghidului de finantare a Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: stații de reîncărcare pentru vehicule electrice în localități.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre achizitor. Daca la verificare se prelungește din diferite motive, dar, in special, datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu stant in litigiu va fi platita imediat.

Platile se vor efectua dupa incasarea sumelor de la finantator, prin virement in contul deschis la Trezoreria Statului indicat de catre executant in cadrul contractului.

VIII. ATRIBUTIILE SI RESPONSABILITATILE PARTILOR:

Contractantul este pe deplin responsabil pentru:

La începerea și pe timpul execuției lucrărilor de instalații electrice interioare și exterioare, executantul va pune la dispoziția organelor de control și/sau beneficiarului următoarele documente:

- capacitatea și atestatele personalului calificat pentru executia lucrărilor de instalații electrice;
- lista cu dotările tehnice pentru execuția lucrărilor, testarea lucrărilor executate și echipamentele necesare pentru protecția muncii, necesare pe timpul execuției;
- proiectul de execuție;
- certificate de calitate pentru materiale și buletine de încercări și analize, dacă este cazul;
- specificațiile tehnice ale aparatelor și echipamentelor electrice utilizate;
- procese verbale pentru lucrări ascunse (coloane și racorduri exterioare, prize de protecție împotriva electrocutărilor și trăsnetului, etc.)

- procesele verbale și instructajele pe care executantul le-a întocmit, pentru respectarea măsurilor de protecția muncii și focului, în special cele aferente instalațiilor electrice.

La terminarea lucrărilor, executantul va preda beneficiarului:

- proiectul de execuție, cu modificările intervenite în cursul execuției, necesar pentru întocmirea de către acesta a cărții tehnice a construcției;
- buletinele de verificare și încercare a instalațiilor și în special a celor de protecție împotriva electrocutărilor și trăsnetului, inclusiv a circuitelor.
- rezultatul probei de 72 ore, pentru ansamblul instalației
- observații și constatări efectuate pe parcursul lucrărilor de execuție, care pot constitui repere în activitatea de exploatare a beneficiarului
- documentațiile tehnice (planuri, scheme, specificații, etc.) ale aparatelor, echipamentelor, tablourilor electrice, etc.), care au fost montate, inclusiv instrucțiunile de montaj și utilizare, care au fost primite de la furnizorii acestora;
- certificatele de garanție ale materialelor și echipamentelor introduse în instalațiile executate.

Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru:

- a. asigurarea accesului personalului desemnat al Contractantului la zonele vizate
- b. desemnarea persoanelor responsabile cu interacțiunea și suportul oferit Contractantului, cel puțin cu privire la aspecte legate de:
 - i. asigurarea efectuării acceptanței lucrărilor,
 - ii. asigurarea accesului în anumite zone în care desfășurarea lucrărilor se poate realiza numai în prezența personalului Autorității Contractante, după caz;

IX. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII TEHNICE

La întocmirea propunerii tehnice se va tine cont de prevederile documentației tehnice si implicit ale Caietului de sarcini. Aceasta va fi structurata si va continue cel putin urmatoarele informatii:

1. Metodologia de executare a lucrarilor prin raportare la informatii tehnice privind viitoarea lucrare si la cerintele tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului, asa cum sunt acestea incluse in partile scrise si partile desenate ale Proiectului Tehnic.

2. Graficul general de realizare a investitiei din care sa rezulte incadrarea in durata contractului de achizitie publica.

3. Personalul propus pentru realizarea contractului. Se vor asigura urmatorii experti cheie:

Sef de santier – studii absolvite cu diploma de licenta sau echivalent – Inginer Constructii Civile/Instalatii electrice

Inginer instalatii electrice

Operatorii economici pot propune si alti experti a caror prezenta o considera necesara in derullarea contractului.

Cerinte minime pentru indeplinirea cerintei:

- a) Studii superioare in domeniul tehnic (studii absolvite cu diploma de licenta, diploma de absolvire sau echivalent) in domeniul constructiilor civile industriale si Agricole
 - b) Documente care atesta formele de pregatire profesionala: diploma de studii / diplome echivalente aferente personalului de specialitate;
 - c) Pentru cerintele privind competentele profesionale (la nivel de expert/la nivelul echipei de proiect): autorizatii/atestare/certificate de atestare profesionala / legitimatii ANRE aflate in termen de valabilitate la data depunerii ofertelor.
4. Declaratie privind termenul de garantie acordat lucrarilor.
 5. Declaratia din care sa rezulte ca la elaborarea propunerii tehnice ofertantul a tinut cont de obligatiile referitoare la respectarea conditiilor de munca si protectia muncii, conform prevederilor art.51 din Legea 98/2016
 6. Declaratie privind utilajele, instalatiile si echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului
 7. Declaratie cuprinzand informatiile considerate confidentiale
 8. Declaratie de acceptare a conditiilor contractuale - Model contract insusit
 9. Declaratie privind punerea in functiune
 10. Declaratie privind asigurarea pieselor de schimb

X. MODUL DE PREZENTARE A PROPUNERII FINANCIARE

Propunerea financiara va fi prezentata numai in SEAP si numai pana la data limita de depunere a ofertelor prevazuta in anuntul de participare.

Oferta financiara va fi exprimata in Lei fara TVA si va contine:

1. Formularul de oferta cu anexa 1,
2. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv -Formular F1
3. Centralizatorul/Centralizatoarele pe obiect si categorii de lucrari Formular F2
4. Listele de cantitati de lucrari, pe categorii de lucrari -Formulare F3
5. Liste cu cantitati de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari-Formulare F4
6. Fise tehnice pentru fiecare utilaj/echipament – Formular (daca este cazul)

Formularele F1 – F5, completate cu preturi unitare si valori, devin formule pentru devizul ofertei si vor fi utilizate pentru intocmirea situatiilor de lucrari executate, in vederea decontarii.

Ofertantul este responsabil pentru evaluarea tuturor lucrarilor necesare pentru realizarea obiectivului de Investitii. Omisiunea unei categorii de lucrari nu poate fi justificata de ofertant dupa incheierea contractului.

Mentiuni:

- Preturile vor fi exprimate in LEI fara TVA
- Oferta are caracter obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toata perioada de valabilitate.
- Lipsa formularului de ofertă reprezintă lipsa propunerii financiare, respectiv lipsa actului juridic de angajare în contract, ceea ce atrage încadrarea ofertei in categoria ofertelor inacceptabile.
- Perioada de valabilitate a ofertei este de 60 zile.
- In cazul in care propunerea financiara nu este prezentata in forma solicitata, oferta va fi considerata neconforma. Nu se accepta oferta alternative.
- Daca oferta financiara depaseste valoarea de budget, aceasta va fi respinsa ca fiind neconforma.

XI. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

1. Transmiterea la adresele de e-mail primaria_scundu@yahoo.com / scundu@vl.e-adm.ro a urmatoarelor documente pana la data de **13.12.2024 Ora 23:59**.

- Scrisoare de înaintare pentru depunerea ofertei
- Certificat Unic de Inregistrare - copie
- Certificat Constatator eliberat de ONRC (informatiile din acest document vor fi reale / actuale la data prezentarii certificatului) – copie
- Declaratie privind evitarea conflictului de interese – conform Anexa Formulare
- Împuternicire (daca este cazul)
- Declarație privind neîncadrarea in situațiile de excludere
- Declarație privind evitarea conflictului de interese
- Propunerea tehnica in conformitate cu Caietul de sarcini
- Model contract insusit – conform Anexa Formulare
- Propunere financiara

**Nota: Documentele vor fi numerotate si se va intocmi un OPIS. Toate documentele vor fi insausite prin semnatura a persoanei reprezentant legal sau reprezentant imputernicit.*

**Nota: Ofertantii trebuie sa isi mentina valabila ofeta pentru o perioada de minim 60 zile de la data depunerii acesteia.*

Ofertantilor a caror propunere tehnica este conforma, li se va solicita incarcarea pretului in SICAP sub codul CPV: 31681500-8 Aparate de reincarcare (Rev.2).

2. Se va publica in SICAP valoarea totala a contractului fara TVA, ulterior solicitarii facute de autoritatea contractanta.
3. Se va publica in SICAP confirmarea acceptarii conditiilor din anuntul de publicitate.
4. Criteriul de atribuire – pretul cel mai scazut.

Informatii detaliate privind conditiile de elaborare a ofertei, documentatia tehnica si alte informatii relevante se vor realiza prin solicitarea in scris la adresele de e-mail: primaria_scundu@yahoo.com / scundu@vl.e-adm.ro

Intocmit,

Responsabil achizitii publice

BARBU MONICA – MARIA

